
Stacja transformatorowa słupowa
SN 15 kV
moc 250 kV
napięcie 20/0,4kV
Dz.Nr 1/8
OBSZAR OPRACOWANIA
TAURON
GRANICA NIERUCHOMOŚCI
OSWIADCZENIE
Kabel, linia
(AsXSn50mm2)
R=10Ω
PRZEŁĄCZNIK
SZAFOWY
Ue= 400V
Ie= 400A
PRZYŁĄCZE KOŃCOWE
NAROŻNE NIE WCIĘTE
W ŚAREK DOSTAW
Kabel, linia
(AsXSn)
(AsXSn50 3x185)
PRZYŁĄCZ
PRZYŁĄCZE
Ie= 630A
(AsXSn)
Przyłącze przelotowe
(AsXSn)
Budynek bezp.
nr 0,0 A
Budynek bezp.
nr 0,0 A
Budynek bezp.
nr 0,0 A