19" listwa zasilająca 9-portowa bez włącznika

Przewód: FTP, kat. 5E. kamery CCTV parter

Przewód: FTP, kat. 5E. kamery CCTV parter i piętro

Przewód: FTP, kat. 5E. kamery CCTV parter i zewnętrzne

Przewód: FTP, kat. 5E. kamery CCTV zewnętrzne (teren)



Panel 4 wentylatorowy z termostatem 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy FO 24xSC/PC, z tacką spawów
1U organizator grzebieniowy

Monitor 19' z klawiaturą do obsługi monitoringu (+półka)

1U organizator grzebieniowy
Switch 48-port 10/100/1000 Gigabit POE
1U organizator grzebieniowy
Switch 24-port 10/100/1000 Gigabit POE - zarzadzalny
1U organizator grzebieniowy

Zabepieczenia lini zasilania ogrzewania i komunikacji kamer zewnętrznych CCTV

Zasilacz 230VAC/24VDC 5A do zasilenia mediakonwerterów
6x mediakonwertery dla kamer zewnętrznych
Mediakonwertery jednomodowe, końcówka SC

1U organizator grzebieniowy

Rejestartor cyfrowy
- licencja na 64 kamery
- czas rejestracji 14 dni
- dyski 32TB (RAID 5)

UPS 230VAC, 2kVA

Szafę CCTV połączyć patchcordem ethernet z szafą Teletechniczną

Wersja	Opis	Data
A	Wydanie podstawowe	2016-07

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y

tel/fax + 48.71.332.62.30
mobile + 48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
adres ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II, 55-011 Siechnice

inwestycja:

Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne
w zakresie edukacji podstawowej w miejscowości Siechnice

adres inwestycji:

Woj. Dolnośląskie , Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice, Obręb 0001 Siechnice AM-1
ul. Osiedlowa; Nr działek 86/1, 85/6, 85/4, 590/4

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:

MGR INŻ. NORBERT KEARNEY 140/DOŚ/07

opracowanie:

MGR INŻ. NORBERT KEARNEY 140/DOŚ/07

sprawdzający:

MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC 144/DOŚ/07

branża:	format:	skala:	data:
INST.ELEKTR.	297x420	n.d.	2016-07

nazwa rysunku:

Szafa montoringu CCTV

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	rewizja
1419	- PW -	IE	- IT2.1	- A