Pracowania komputerowa A-1.19
Szafa wiszaca/stojąca 19", 800x600, 15U.

19" listwa zasilająca 9-portowa bez włącznika
Montaż na tylnych szynach

Przewód: FTP, kat. 5E. Gniazda w pomieszczeniach: A-1.19, A-1.20,

Przewód: FTP, kat. 5E. Gniazda w pomieszczeniach: A-1.19, A-1.20,

Przewód: FTP, kat. 5E. Gniazda w pomieszczeniach: A-1.20, Serwerownia, rezerwa



Panel 4 wentylatorowy z termostatem
19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Switch 48-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 Combo 1000BaseT/SFP
1U organizator grzebieniowy
Switch 48-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 Combo 1000BaseT/SFP
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy FO 24xSC/PC, z tacką spawów
1U organizator grzebieniowy
UPS 230VAC, 1kVA

Schowek A-0.56
Szafa wiszaca/stojąca 19", 800x600, 15U.

19" listwa zasilająca 9-portowa bez włącznika
Montaż na tylnych szynach

Przewód: FTP, kat. 5E. Gniazda w pomieszczeniach: A-0.18, A-0.33, A-0.34, A-0.35, A-0.36, A-0.38, A-0.39, A-0.40, A-0.41, A-0.42, A-0.43, A-0.44, A-0.45, A-0.49

Przewód: FTP, kat. 5E. Gniazda w pomieszczeniach: A-0.56, A-0.76, A-1.01, A-1.02, A-1.03, A-1.04, A-1.05, A-1.06, A-1.08, A-1.17, A-1.18, serwerownia, Punkty WiFi parter/pietro, rezerwa

Przewód: FTP, kat. 5E. połączyć z głóna szafa serwerową - do wykorzystania na tradycyjne telefony



Panel 4 wentylatorowy z termostatem
19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Switch 48-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 Combo 1000BaseT/SFP
1U organizator grzebieniowy
Switch 48-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 Combo 1000BaseT/SFP
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy kat.5E, FTP, 48xRJ45, 19"/1U
1U organizator grzebieniowy
Panel rozdzielczy FO 24xSC/PC, z tacką spawów
1U organizator grzebieniowy
UPS 230VAC, 1kVA

Szafę na piętrze w pomieszczeniu pracowni komputerowej A-1.19 połączyć z główną szafą serwerową poprzez Pathpanele.
Szafę na pomieszczeniu ksero A-0.56 połączyć z główną szafą serwerową poprzez Pathpanele.
Do połączenia szkieletowego switchy wykorzystać moduły Combo 100Gb CU

Wersja	Opis	Data
A	Wydanie podstawowe	2016-07

SIERGIEJ studio architektury
tel/fax + 48.71.332.62.30
mobile + 48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
adres ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

inwestycja:

Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne
w zakresie edukacji podstawowej w miejscowości Siechnice

adres inwestycji:

Woj. Dolnośląskie , Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice, Obręb 0001 Siechnice AM-1
ul. Osiedlowa; Nr działek 86/1, 85/6, 85/4, 590/4

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:

MGR INŻ. NORBERT KEARNEY 140/DOŚ/07

opracowanie:

MGR INŻ. NORBERT KEARNEY 140/DOŚ/07

sprawdzający:

MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC 144/DOŚ/07

branża:	format:	skala:	data:
INST.ELEKTR.	297x420	n.d.	2016-07

nazwa rysunku:

Instalacja szaf ethernetowych cz.2

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	rewizja
1419	- PW -	IE	- IT1.2	- A