


UWAGA:  
1. Rozdzielnice wykonać w etapie I  
2. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód PE oraz przewód N, należy wykonać w rozdzielni głównej budynku, a punkt rozdzielnia powinien zostać uziemiony.



A Wydanie podstawowe		2016-07
Wersja	001	Data
s i e r g i e j s t u d i o		
ul. Żurawia 11, 55-011 Siechnice		
Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne		
w zakresie edukacji podstawowej w miejscowości Siechnice		
Gmina Siechnice		
ul. Żurawia 11, 55-011 Siechnice		
Woj. Wielkopolskie, Powiat Wągrowski, Gmina Siechnice, Cerek 0001 Siechnice 44-1		
ul. Opatowska 14, 55-011 Siechnice		
główny projektant / numer uprawnień		
NORBERT KEARNEY 140/DOŚ/07		
NORBERT KEARNEY		
MONIKA SAMORZEWSKA		
MARIUSZ ZAJAC 144/DOŚ/07		
ELEKTRYCZNA 297x2450		
1419 - PW - IE - 13 - A		