

Zadanie:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w technologii modułowej w systemie „pod klucz”, w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - etap I, Gmina Siechnice, zgodnie z Umową nr ZP/6/202		
Zamawiający:	Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice		
Insp. Nadzoru			
Wykonawca:	CLIMATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Reguły, ul. Żytńia 6, 05-816 Michałowice		
<b>ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE</b>			
Nr wniosku	<b>B04</b>	Miejsce i data wystawienia:	Siechnice, dnia
Obiekt:	<b>Nowy Budynek Szkoły</b>		
Rodzaj materiału/systemu/urządzenia:	Płyta BZS Plus gr. 8-24 mm i płyta BZS Plus+ gr. 8-24 mm.		
Opis materiału wg dokumentacji projektowej	Płyta cementowo-drzazgowa		
Producent:	JLLC „CSP BZS”		
Kraj pochodzenia:	Białoruś		
Miejsce wbudowania:	Materiał stanowi poszycie przegród pionowych i poziomych, wg. rys. nr RAD/PW/AR/04.1/02 - Przegrody budowlane		
Odniesienie do Umowy:	<b>UMOWA nr ZP/6/2021</b>		
Uwagi Wykonawcy:			
Załączniki (odpowiednio)	Aprobata Techniczna: Deklaracja zgodności: Karta charakterystyki: Certyfikat zgodności: Atest Higieniczny: Inne wymagane:	- Nie dotyczy - DWU Nr 01-DOP-2018/12/05 - DWU Nr 02-DOP-2019/08/12 - Świadectwo Zgodności Nr 1020-CPR-070055032 - Świadectwo Zgodności Nr 1020-CPR-070056212	
<b>Wnoszę o zgodę na wbudowanie w/w materiału na przedmiotowej budowie</b>			
Przedstawiciel Wykonawcy data, pieczęć i podpis: 23.08.2021  Kierownik Budowy			
Opinia Inspektora Nadzoru: NIE ZATWIERDZAM BRAK ODNIESIENIA ZATWIERDZENIA, DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ brak przypisania do poszczególnych przegród budowlanych. Brak oświadczenia DWU.			
Inspektor nadzoru data, pieczęć i podpis: Brak atestu higienicznego dla materiału. Brak informacji o materiale może być stosowany w budownictwie.			
Opinia Projektanta (wrazie konieczności): Brak Europejskiej oceny technicznej.			
Projektant data, pieczęć i podpis: Brak wskazania słownego grubości płyt.			
			
Status wniosku	Zatwierdzono:	Zatwierdzono z uwagami:	Nie zatwierdzono:  X
Uwagi:			

dokumentacja

na 5.01.2021

BZS

BZS

16

16.08.2021

20.08.2021