

Nr obwodu	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Nazwa	Zasilanie zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej	Zasilanie wewn. jednostek klimatyzacyjnych – parter	Zasilanie wewn. jednostek klimatyzacyjnych – piętro	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Istniejące obwody gniazd wtyczkowych – piętro	Istniejące obwody gniazd wtyczkowych – piętro	Istniejące obwody gniazd wtyczkowych – piętro	Istniejące obwody oświetleniowe – piętro	Istniejące obwody oświetleniowe – piętro	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	6,1	0,2	0,2	2,0	2,0	0,7	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	–	–
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	–	–
Przekrój mm	5x4	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	4x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	–	–

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa IP40 IK08
5x18 90 modułów 809x418mm
drzwi metalowe zamykane na klucz

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ W IWINACH	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.2	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47–400 RACIBÓRZ	
ADRES INWESTYCJI	UL. MIODOWA 12, 52–116 IWINY DZIAŁKA NR 132/19		
INWESTOR	GMINA SIECHNICE UL. JANA PAWŁA II 12, 55–011 SIECHNICE		

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E–08
DATA: 09.2019
STR. NR:
SKALA ––

A3