

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa	Istniejący dopływ z RG – pozostawić bez zmian	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1–faz.ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zewnętrzne	Zasilanie kuchenki elektrycznej
Moc [kW]	33,2	–	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0
Typ przewodu	–	4xLgY/LgYżo	4xLgY/LgYżo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	HDGs	YDY
Przekrój mm²	–	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	3x2,5

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa IP40 IK08
5x18 90 modułów 809x418mm
drzwi metalowe zamykane na klucz

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ W IWINACH	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.1	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	
ADRES INWESTYCJI	UL. MIODOWA 12, 52–116 IWINY DZIAŁKA NR 132/19		
INWESTOR	GMINA SIECHNICE UL. JANA PAWŁA II 12, 55–011 SIECHNICE		

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E–07
DATA: 09.2019
STR. NR:
SKALA --

A3