

Uwagi:

1. Linie kablowe wykonać na głębokości 0,7 m (w poboczu 1,2 m) na podsypce płaskowej o grubości co najmniej 0,1 m.
2. Pod drogami kabel układać w przepustach rurowych na głębokości co najmniej 1,2 m.
Przepusty pod drogami, wjazdami i w pobliżu drzew wykonywać przewierłem.
3. Słupy oświetleniowe bezpieczne spełniające wymagania klasy bezpieczeństwa blędnego 100 HE 3 zgodnie z normą PN-EN 12767 montować na fundamentach betonowych.
4. Wymiary podano w [m].
5. Pozostałe uwagi - patrz opis techniczny.

